

Toruń, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zamawiający

**Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia NMP  
i Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu  
ul. Panny Marii 2  
87-100 Toruń**

*Znak sprawy: PRZK/ZO-2/2022*

## WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2022

**Nazwa zamówienia:**

**Budowa systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu**

Do zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy. Zamawiający niniejszym przekazuje treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### **1. Pytanie nr 1**

Z operatorem monitoringu PSP należy zawrzeć umowę na świadczenie usług, który w swoim zakresie dostarcza oraz instaluje nadajnik UTA. Czy wobec powyższego nie należy usunąć tą pozycję z przedmiotowego zadania? Zamawiający powinien we własnym zakresie wybrać operatora transmisji sygnałów do PSP i z nim podpisać umowę na świadczenie usług.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje swym zakresem dostawę oraz montaż nadajnika UTA. Zamawiający we własnym zakresie wybierze operatora transmisji sygnałów do PSP, z którym zawrze umowę na dostarczenie oraz instaluję nadajnika UTA oraz na świadczenie usług.

### **2. Pytanie nr 2**

W obmiarze jest mowa o demontażu czujek termicznych natomiast w pozycji L 26 jest mowa o utylizacji czujek izotopowych, proszę o sprecyzowanie typu czujki ponieważ koszty utylizacji izotopów są znacznie wyższe niż czujek termicznych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Obecnie w obiekcie zamontowane są czujki izotopowe, które należy zdemontować, a następnie zutylizować.

W poz. 1 przedmiaru robót omyłkowo podany został demontaż czujki termicznej – poprawnie jest: demontaż czujek izotopowych.

### **3. Pytanie nr 3**

W pozycji L 28 kosztorysu jest mowa o dostarczeniu drabiny 3x14. Czy pozycja dotyczy dostawy drabiny na czas robót, czy drabina ma być zainstalowana na obiekcie?

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Drabina ma być dostarczona i zainstalowana w obiekcie.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego opublikowane zostały na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.parafia-wnmp.pl> w zakładce Projekty Unii Europejskiej /Obwieszczenia.

/-/

*Ks. Wojciech Niedźwiecki*  
*Proboszcz Parafii*